



**АДКРЫТАЕ
АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«СВЕТЛАГОРСКИ
ЦЭЛЮЛОЗНА-КАРДОННЫ КАМБІНАТ»**

вул. Завадская, 1
247439, г. Светлагорск, Гомельскай вобласці,
Тэлефакс 8103752342 48 2 88, 48 3 42
Тэлефоны 91 6 49, 57 7 11
E-mail info@sckk.by
www.sckk.by
УНП 400004877
разліковы рахунак
BY03AKBB30120408802823200000
ААТ «ААБ Беларусбанк»
г. Мінск БИК АКВВВУ2Х

28.12.2025 № 03/10827

На № _____ ад _____

Об опытной эксплуатации
оборудования

**ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СВЕТЛОГОРСКИЙ
ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ»**

ул. Заводская, 1
247439, г. Светлогорск, Гомельской области,
Телефакс 8103752342 48 2 88, 48 3 42
Телефоны 91 6 49, 57 7 11
E-mail info@sckk.by
www.sckk.by
УНП 400004877
расчетный счет
BY03AKBB30120408802823200000
ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минск БИК АКВВВУ2Х

ООО «Белэнергокип Инжиниринг»
e-mail: office@belenergokip.by

Для проведения опытно-промышленной эксплуатации был получен преобразователь давления MICROSENSOR MDM6000-GP-S105G[0-1Мпа]-SSF-R1-NC-M01-000000-DR №2411-318-024-1-001 (производство MICROSENSOR CO. LTD, КНР).

Полученный преобразователь давления MICROSENSOR был установлен на позиции 2В-РТ-0407 для измерения давления горячей воды в ЦПВ производства сульфатной беленой целлюлозы.

За время проведения опытно-промышленной эксплуатации преобразователя давления MICROSENSOR с 04.07.2025г. по 06.11.2025г. проверена корректность передачи данных при остановленном и работающем оборудовании.

В результате контрольного осмотра установлено:

- внешний вид: корпус без изменений, без деформации;
- внутреннее состояние: пыль, влага, конденсат отсутствуют;
- метрологические характеристики соответствуют заявленным.

Заключение:

Преобразователь давления MICROSENSOR полностью соответствуют требованиям эксплуатационной документации. По функциональному назначению преобразователь давления зарекомендовал себя с хорошей стороны, замечаний к работе не выявлено.

Заместитель генерального
директора по автоматизации
производства и энергообеспечению

В.В.Кишкурно